




8. REZUMAT

STUDIU DE EVALUARE A IMPACTULUI
ASUPRA SĂNĂTĂȚII ȘI CONFORTULUI POPULAȚIEI ÎN RELAȚIE CU PROIECTUL
„LUCRĂRI DE CONSTRUIRE - CANALIZARE MENAJERĂ ȘI STAȚIE DE EPURARE ÎN
LOCALITATEA PADINA MATEI, COMUNA GÂRNIC,
JUDEȚUL CARAȘ SEVERIN”

COMUNA GÂRNIC, SAT PADINA MATEI, JUDEȚUL CARAȘ SEVERIN



Revizie:
versiune 01

TIMIȘOARA
Nr. 468 din 14.11.2025

Clasificare document:
Rezumat public



Timișoara, Strada Paris, nr. 2, etaj 4, cam. 401, cod postal 300003,
judet Timiș tel: 0726707113 e-mail: contact@vmedicalimpact.ro, Cod
unic de înregistrare: 42158350, Număr de ordine în registrul comerțului
: J35/ 168/ 2020 **Lista (ESES) Avizul nr. 6/ 21.04.2023 durată 3 ani**



Denumire proiect: „LUCRĂRI DE CONSTRUIRE - CANALIZARE MENAJERĂ ȘI STAȚIE DE EPURARE ÎN LOCALITATEA PADINA MATEI, COMUNA GÂRNIC, JUDEȚUL CARAȘ SEVERIN”, amplasat în UAT Gârnici, satul Padina Matei, județul Caraș Severin, intravilan, în baza Certificatului de Urbanism nr. 182 din 25.07.2025, emis de către Consiliul Județean Caraș Severin.

Titular proiect: COMUNA GÂRNIC: CIF 3227831

- adresa sediului social: Comuna Gârnici, Sat Gârnici, nr.77, județul Caraș Severin, România.

Proiectant: PROCON ROADPIPE S.R.L.; Nr. proiect: 152/2025.

În prezent, localitatea Padina Matei dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apă, dar nu există sistem de colectare centralizat al apelor uzate menajere. Utilizarea bazinelor vidanjabile individuale creează disconfort și afectează mediul prin depășirea frecvenței a capacității acestora sau din nerespectarea graficului de golire.

Necesitatea proiectului decurge și din motivații sociale și economice. Obiectivul primordial urmărit de proiect este colectarea apelor menajere de pe vatra localității Padina Matei și tratarea lor în stație de epurare proprie, astfel încât apele deversate să se încadreze în standardele românești și ale Comunității Europene. Obiectul proiectului este realizarea investiției de colectarea și tratarea apelor menajere din localitatea Padina Matei, comuna Gârnici.

CARACTERISTICILE AMPLASAMENTULUI

Lucrările care fac obiectul prezentei documentații vor avea amplasamentul conform desenelor anexate și se vor desfășura în limitele suprafeței administrate de Primăria Gârnici, în intravilanul și extravilanul localității Padina Matei, județul Caraș – Severin, conform Certificatului de Urbanism nr. 143 emis în data de 25.04.2023. Ulterior a fost emis Certificatul de Urbanism nr. 182 din 25.07.2025, de către Consiliul Județean Caraș Severin.

Din punct de vedere juridic, terenul de amplasament al stației de epurare, cât și a rețelelor de canalizare, aparțin domeniului public.

Conductele aferente extinderii rețelei de canalizare menajere se vor poza în subteran, terenul la suprafață fiind ocupat numai cu capacele caminelor de vizitare.

Localizare

Comuna Gârnici este amplasată în județul Caraș-Severin, Banat, România, formată din satele Gârnici și Padina Matei. Localitatea Padina Matei se situează în sudul județului Caraș-Severin, la nord-est de orașul Moldova Nouă, de care este legată prin drumul comunal DC 49. Se învecinează cu Moldovița la nord-vest, Gârnici la est și Moldova Nouă la sud-est.

Localitatea Padina Matei are un număr de 281 gospodării cu o populație de 1.128 locuitori echivalenți.

Vecinătăți stație de epurare:

- La NORD – DC49
- La SUD – pădure/fâneță
- La EST - pădure/fâneță
- La VEST - pădure/fâneță

Distanța de la stația de epurare până la prima locuință, pe direcția NE, este de 55 m.

Coordonatele geografice Stereo 70 (stației de epurare):



Timișoara, Strada Paris, nr. 2, etaj 4, cam. 401, cod postal 300003,
județ Timiș tel: 0726707113 e-mail: contact@vmedicalimpact.ro, Cod
unic de înregistrare: 42158350, Număr de ordine în registrul comerțului
: J35/ 168/ 2020 Lista (EISEIS) Avizul nr.6/ 21.04.2023 durată 3 ani



Pct 1 X 242037 Y 367.355

Pct 2 X 242042 Y 367.343

Pct 3 X 242022 Y 367.335

Pct 4 X 242017 Y 367.347

SITUAȚIA EXISTENTĂ

Localitatea Padina Matei dispune de sistem centralizat de alimentare cu apă potabilă din sursă subterană captată prin intermediul unei pesteri locale .

Utilizarea apei în gospodăriile populației ca apă de băut, menajeră și pentru adapatul animalelor din sursă centralizată a făcut ca apa uzată rezultată să crească în cantitate și să siroiască pe rigolele localității și să creeze disconfort și sursă de contaminare în perioada caldă a anului.

UAT Garnic din județul Caraș Severin a solicitat și a obținut finanțarea investiției Canalizare menajeră și stații de epurare în localitatea Padina Matei, comuna Garnic, județul Caraș Severin prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligni ” aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr 1552 / 05.08.2022.

Investiția propusă este în totalitate de protecția mediului și de îmbunătățire a condițiilor privind sănătatea publică a localității Padina Matei .

SITUAȚIA PROPUȘĂ

Descrierea lucrărilor propuse

Sistem de canalizare

Lucrările de construcții aferente rețelelor de canalizare sunt următoarele:

- Cămine de vizitare și inspecție
- Cămine de racord
- Stații de pompare ape uzate
- Stație de epurare
- Lucrări speciale (traversări) pe rețelele de canalizare și conductele de refulare

Căminele de vizitare și de racord – vor fi circulare de tip prefabricat din beton armat sau material plastic acoperit cu capac din material compozit fixat în balamale, necarosabil sau carosabil.

Căminele prefabricate din beton pentru vizitare, racord sau decantor vor fi executate urmând prescripțiile din SR EN 1917/2005 și SR EN 1917/AC/2008 .

Stații de pompare ape uzate: Structura stațiilor de pompare va fi furnizată în construcție prefabricată și adaptată la terenul din amplasament. Din punct de vedere funcțional stațiile pot fi configurate cu cameră umedă sau cameră uscată. Stațiile de pompare vor fi accesibile în interior prin intermediul unei scări.

Varianța constructivă prefabricată poate fi realizată din beton sau din material plastic (PAFSIN, PVC, PEID). Pe baza studiului geotehnic, Antreprenorul va adapta structura stației de pompare la adâncimile impuse de rețele de canalizare. În cazul prezenței apei subterane, detaliile de execuție vor include în mod obligatoriu o verificare respectiv dimensionare la flotabilitate.

Lucrări speciale (traversări) pe rețelele de canalizare și conductele de refulare: Pe traseul conductelor de canalizare este necesară o subtraversare de curs de apă :



Timișoara, Strada Paris, nr. 2, etaj 4, cam. 401, cod postal 300003,
județ Timiș tel: 0726707113 e-mail: contact@vmedicalimpact.ro, Cod
unic de înregistrare: 42158350, Număr de ordine în registrul comerțului
: J35/ 168/ 2020 Lista (ESES) Avizul nr.6/ 21.04.2023 durată 3 ani



- Subtraversare curs de apa: pentru traversarea cursurilor de apa se prevad toate elementele de siguranță impuse de normele în vigoare. Conductele de canalizare vor fi protejate cu tuburi metalice, prevazute pentru conductele de refulare.
Lucrările de traversare sunt prevăzute la capete cu cămine de secționare, dispozitive de aerisire, golire, după caz.

Stația de epurare

Schema de epurare adoptata urmareste in mod special retinerea materiilor in suspensie, a particulelor flotante, eliminarea substantelor organice biodegradabile (exprimate prin CBO5) si eliminarea compusilor pe baza de azot si fosfor.

Pentru aceasta, schema de epurare va fi realizata pe o linie tehnologica si va cuprinde:

- Gratar manual (treapta grosiera) apa menajera
- Gratar automat cu snec (treapta fina)
- Deznisipator - separator de grasimi
- Bazin de egalizare, omogenizare si pompare apa menajera – minim 450 mc util
- Debitmetru electromagnetic
- Unitate de epurare tip reactor biologic – 1 linie
- Unitate de dezinfectie cu hipoclorit
- Unitate de preparare si dozare coagulant
- Bazin de colectare namol – 100 mc

Infiiintare rețea de canalizare

Infiiintarea rețelei de canalizare din localitatea Padina Matei, comuna Garnic s-a prevăzut în sistem separativ. Constructiile propuse in prezenta documentatie vor fi amplasate pe strazile localitatii Padina Matei.

Lungimea rețelei de canalizare extinsa este de 4.200 m. Materialele conductelor vor fi din PVC SN 8, având diametrul de Dn 250 mm. Toate căminele și alte accesorii vor fi asigurate, așa cum sunt menționate în documentația tehnică și în Lista de cantitati.

Construcții anexă pe rețeaua de canalizare

Cămine

Pentru întreținerea și buna funcționare a rețelei de canalizare, s-au prevăzut construcții anexa de tipul căminelor de vizitare, conform STAS 2448/82.

Pentru facilitarea intervenției pe rețeaua de canalizare menajera, pe diferite sectoare, s-a prevăzut realizarea a 134 cămine de vizitare și intersecție.

Stații de pompare ape uzate

Generalități

Pentru asigurarea colectarii si transportului apelor uzate menajere din zonele de extindere catre statia de epurare, din cauza pantei terenului natural care in unele zone este in sens invers decat statia de epurare si a lungimii extinderilor, a rezultat necesitatea amplasarii a 3 statii de pompare apa uzata.

- SPAU 1: Q = 3,00 l/s, H = 4 mCA, P=1,20 kW
- SPAU 2: Q = 3,00 l/s, H = 4 mCA, P=1,20 kW
- SPAU 3: Q = 6,50 l/s, H = 6 mCA, P=2,10 kW



Timișoara, Strada Paris, nr. 2, etaj 4, cam. 401, cod postal 300003,
județ Timiș tel: 0726707113 e-mail: contact@vmedicalimpact.ro, Cod
unic de înregistrare: 42158350, Număr de ordine în registrul comerțului
: J35/ 168/ 2020 Lista (ESESIS) Avizul nr. 6/ 21.04.2023 durata 3 ani



Pompele

Fiecare stație de pompare nouă se va echipa cu 2 pompe (1A+1R) submersibile dedicate pentru vehiculare apă uzată. Pompele submersibile vor avea gradul de protecție IP68 și vor funcționa în mediu umed.

Instalații de ventilație

Pentru asigurarea ventilației mecanice a stațiilor de pompare în vederea eliminării pericolului acumulării de gaze nocive sau explozive, se va proiecta și executa o instalație de ventilație. Proiectul de automatizare va fi întocmit de către Antreprenor și va fi compus dintr-un ventilator axial, tabloul de alimentare și control și canale de aer aferente acestuia. Alimentarea tabloului de control se face din Tabloul de distribuție al stației din siguranță automată dedicată.

Canalele de aer vor fi executate din tablă zincată și vor avea corespondență cu exteriorul. Gurile de aspirație/refulare se vor prevedea cu plase antiinsecte.

Instalația de ventilație din inox va avea priza de aer în afara bazinului.

Stațiile de pompare se vor amplasa subteran în spațiul verde al străzii, pe domeniul public conform planurilor de situație.

Conducte de refulare

S-au prevăzut conducte de refulare din PEID, PE100, PN10 cu o lungime totală de 288 m, pentru fiecare plecare din stațiile de pompare.

STATIA DE EPURARE

Capacitatea stației de epurare este proiectată pentru **1128 LE (LE = locuitori echivalenți)**.

Valorile standard pentru încărcările specifice pentru 1 LE:


CBO5	60 g / pers, zi
Suspensii	70 g / pers, zi
CCOCr	120 g / pers, zi
N-Kj specific	11 g / pers, zi
P specific	1.8 g / pers, zi.

Având în vedere capacitatea stației de epurare și tipul apelor care se vor epura, s-a ales varianta optimă din punct de vedere tehnologic pentru a obține calitatea dorită a efluentului conform normativelor în vigoare.

Stația de epurare a apelor uzate va fi proiectată și construită astfel încât să respecte criteriile privind efluentul evacuat stabilite în Directiva UE privind epurarea apelor uzate urbane (91/271/CEE), Regulamentul privind epurarea apelor uzate urbane (Monitorul Oficial din 8 ianuarie 2006 și nr. 26047) și „Comunicatul privind zonele sensibile și mai puțin sensibile referitor la Regulamentul privind epurarea apelor uzate urbane” (Monitorul oficial din 27 iunie 2009 și nr. 27271). Nămolul din stația de epurare a apelor uzate va fi eliminat în conformitate cu Directiva UE privind nămolul de epurare (1986/278/CEE).

Debitele de calcul pentru stația de epurare:

Q	m3/zi	l/s
Quz,zi,med	99,59	1,15
Quz,zi,max	129,47	1,50



Timișoara, Strada Paris, nr. 2, etaj 4, cam. 401, cod postal 300003,
județ Timiș tel: 0726707113 e-mail: contact@vmedicalimpact.ro, Cod
unic de înregistrare: 42158350, Număr de ordine în registrul comerțului
: J35/ 168/ 2020 Lista (ESEEIS) Avizul nr. 6/ 21.04.2023 durată 3 ani



Stația de epurare va fi amplasată în zona de vest a localității, înainte de intrarea în localitate, partea dreapta, sensul de mers Moldova Noua – Padina Matei, în apropierea raului Valea Mare (Baron), pe teren ce aparține domeniului public, administrat de Primăria comunei Garnic.

Apele din stația de epurare sunt deversate în emisar gravitațional, prin intermediul unei conducte de canalizare gravitațională, în lungime de $L=20$ m, realizată din tuburi PVC, SN8, De 250 mm și a unei guri de descarcare prevăzută cu clapeta antibroască.

Se consideră că apele uzate sunt doar de proveniență menajeră, în acest caz, încărcările cu poluanți se calculează pe baza cantităților specifice de impurități pe locuitor și zi.

SCHEMA DE EPURARE ADOPTATA

Schema de epurare adoptată urmărește în mod special reținerea materiilor în suspensie, a particulelor flotante, eliminarea substanțelor organice biodegradabile (exprimate prin CBO5) și eliminarea compusilor pe baza de azot și fosfor.

Pentru aceasta, schema de epurare va fi realizată pe o linie tehnologică și va cuprinde:

- Gratar manual (treapta grosiera) apă menajeră
- Gratar automat cu snec (treapta fină)
- Deznisipator - separator de grasimi
- Bazin de egalizare, omogenizare și pompare apă menajeră – minim 450 mc util
- Debitmetru electromagnetic
- Unitate de epurare tip reactor biologic – 1 linie
- Unitate de dezinfectie cu hipoclorit
- Unitate de preparare și dozare coagulant
- Bazin de colectare namol – 100 mc

BILANȚ TERITORIAL

Bilantul suprafețelor

Denumire obiect	Ocupat definitiv (mp)		Ocupat temporar (mp)	
	Intravilan	Extravilan	Intravilan	Extravilan
Extindere rețele de canalizare 4.200 m x 2 m = 8.400 mp	-	-	8.400	-
Rețea refulare SPAU-ri 288 m x 2 m = 576 mp	-	-	576	-
Conducta descarcare ape epurate 20 m x 2 m = 40 mp	-	-	-	40
3 stații noi de pompare apă uzată 3 x 20 = 60 mp	-	-	60	-
Organizare de șantier	-	-	2.500	-
Statie de epurare	900*	-	-	-
TOTAL SUPRAFETE (mp)	900		11.436	40

*suprafata include și drumurile de acces, podete etc.

CONDIȚII OBLIGATORII

Pentru menținerea și maximizarea efectelor pozitive identificate, se recomandă autorităților locale și



Timișoara, Strada Paris, nr. 2, etaj 4, cam. 401, cod postal 300003,
județ Timiș tel: 0726707113 e-mail: contact@vmedicalimpact.ro, Cod
unic de înregistrare: 42158350, Număr de ordine în registrul comerțului
: J35/ 168/ 2020 Lista (ESES) Avizul nr. 6/ 21.04.2023 durată 3 ani



Pagină 104 din
107

operatorului de sistem următoarele măsuri strategice:

a) Măsuri tehnice și de mediu

- exploatarea și întreținerea corespunzătoare a sistemului de canalizare și a stației de epurare conform normelor NTPA-001/002;
- monitorizarea periodică a calității apelor epurate și a eventualelor infiltrații în sol;
- aplicarea unui plan de gestionare a nămolului, cu transport către unități autorizate;
- implementarea unui sistem permanent de supraveghere tehnologică.

b) Măsuri sociale și comunitare

- crearea unui **mecanism de comunicare permanentă cu populația** privind funcționarea sistemului;
- încurajarea participării comunitare la activitățile de întreținere și curățenie publică;
- promovarea parteneriatelor locale între autorități, școli și societatea civilă pentru menținerea igienei colective.

c) Măsuri de monitorizare integrată

- elaborarea unui **Plan de monitorizare post-implementare** pe o perioadă de minimum 5 ani, incluzând parametri fizico-chimici.
- raportarea anuală a rezultatelor către autoritățile competente (DJM, Primărie);
- actualizarea periodică a planului de risc și a procedurilor de intervenție în caz de incident.

CONCLUZII

Analiza integrată a factorilor de mediu fizici (aer, apă, sol, zgomot, vibrații) și sociali (accesul la servicii publice, estetica mediului, siguranța și coeziunea comunitară) relevă faptul că proiectul „LUCRĂRI DE CONSTRUIRE - CANALIZARE MENAJERĂ ȘI STAȚIE DE EPURARE ÎN LOCALITATEA PADINA MATEI, COMUNA GÂRNIC, JUDEȚUL CARAȘ SEVERIN” amplasat în UAT Gârnici, satul Padina Matei, județul Caraș Severin, intravilan, în baza Certificatului de Urbanism nr. 182 din 25.07.2025, emis de către Consiliul Județean Caraș Severin, contribuie semnificativ la **îmbunătățirea calității mediului și la protejarea sănătății populației**.

Implementarea proiectului elimină riscurile generate de evacuarea necontrolată a apelor uzate menajere și de infiltrațiile în sol, reducând incidența bolilor de natură hidrică și a celor asociate igienei precare. Totodată, infrastructura propusă consolidează condițiile sanitare generale și crește nivelul de siguranță și confort al comunității.

Calitatea aerului - Impactul asupra calității aerului este minor, asociat în principal cu faza de execuție a lucrărilor (emisii de particule PM10 și PM2.5 din activități de șantier). Aceste emisii sunt temporare, difuze și pot fi eficient controlate prin măsuri de reducere (umezire, intretinere utilaje, viteza restrictionată, gestionarea riguroasă a deșeurilor). În faza de exploatare, sursele sunt nesemnificative, iar stația de epurare, proiectată modern, nu generează emisii notabile în atmosferă.

Zgomot - Zgomotul este prezent în timpul execuției lucrărilor, dar în limite acceptabile pentru zonă rurală, fără utilizare de echipamente generatoare de vibrații puternice. În faza de operare, zgomotul provenit de la echipamentele stației este redus și nu depășește limitele legale (Legea nr. 121/2019), fiind atenuat de distanța de protecție existentă.

Calitatea solului - Nu se identifică contaminare preexistentă a solului, iar proiectul nu presupune utilizarea sau depozitarea de substanțe periculoase cu bioacumulare în sol. Riscurile de infiltrații sunt reduse, prin utilizarea unor conducte etanșe și a bazinelelor tehnologice corespunzătoare. Măsurile tehnice



Timișoara, Strada Paris, nr. 2, etaj 4, cam. 401, cod postal 300003,
județ Timiș tel: 0726707113 e-mail: contact@vmedicalimpact.ro, Cod
unic de înregistrare: 42158350, Număr de ordine în registrul comerțului
: J35/ 168/ 2020 **Lista (ESES) Aviz nr. 6/ 21.04.2023 durată 3 ani**



aplicate previn afectarea substratului pedologic.

Calitatea apei - Riscurile pentru corpurile de apă sunt scăzute, în condițiile funcționării adecvate a stației de epurare. Apele uzate vor fi tratate la un nivel corespunzător înainte de evacuare. Nu se interceptează ape freatice, iar sistemul tehnologic reduce riscul de poluare accidentală. Calitatea apei rămâne protejată prin proiectare și operare responsabilă.

Clima (emisiile de gaze cu efect de seră - Contribuția obiectivului la emisiile de GES este neglijabilă. Nu se utilizează procese industriale generatoare de CO₂, iar impactul asupra climei este nul din punct de vedere operațional. În contextul combaterii schimbărilor climatice, proiectul este neutru.

Accesul la servicii publice - Proiectul îmbunătățește în mod direct condițiile de viață ale populației locale, facilitând accesul la infrastructura de canalizare și protejând sănătatea publică prin eliminarea surselor difuze de contaminare. Este un factor favorabil al dezvoltării durabile locale.

Estetica mediului - Proiectul este compatibil cu specificul rural al amplasamentului. Stația va fi integrată peisagistic prin măsuri adecvate, iar lucrările nu afectează negativ vizual mediul înconjurător. Efectul estetic este neutru, cu posibilități de ameliorare prin vegetație de protecție.

Pericol de accidente și accidente majore - Riscurile tehnologice sunt reduse, întrucât nu se utilizează substanțe periculoase în cantități reglementate de legislația privind accidentele majore (Legea nr. 59/2016). Prin proiectare și operare, se asigură siguranța personalului și a populației.

Stilul de viață - Modernizarea infrastructurii sanitare are un efect pozitiv asupra stilului de viață al comunității. Reducerea expunerii la factori de risc, creșterea igienei colective și protejarea resurselor de mediu contribuie la îmbunătățirea calității vieții.

Scor global al proiectului: 1,44. Descriere generală a evaluării - Proiectul prezintă un impact scăzut asupra sănătății populației și asupra confortului comunitar. Toți factorii de risc sunt evaluați ca fiind minori sau neglijabili, cu probabilitate redusă și durată limitată. Prin aplicarea măsurilor tehnice propuse, obiectivul de investiție este conform cu cerințele legale și sanitare, având o contribuție pozitivă la sănătatea publică și dezvoltarea locală.

Măsurile tehnice și organizatorice prevăzute în cadrul proiectului vor asigura o implementare eficientă și sustenabilă, respectând toate reglementările legale aplicabile. **Se stabilește o zonă de protecție sanitară pe o rază de 50 m în jurul obiectivului stației de epurare.** În condițiile respectării integrale a avizelor necesare, a măsurilor și recomandărilor din prezentul studiu, obiectivul poate funcționa în locația propusă. Prin urmare, se apreciază că activitatea obiectivului analizat în prezentul studiu este nesemnificativă din punct de vedere al impactului asupra sănătății populației.

Prezentul studiu a fost elaborat pe baza documentației puse la dispoziție de către beneficiar. Răspunderea privind piesele desenate, datele și calculele incorporate în Memoriul tehnic general și memoriul de prezentare Anexa 5E, revine integral elaboratorilor acestora, precum și pentru veridicitatea datelor furnizate.

Se vor respecta recomandările cuprinse în avizele și studiile de specialitate, prevederile legale și normativele în vigoare. Modificarea prevederilor documentației tehnice prezentate sau nerespectarea recomandărilor pentru eliminarea potențialelor surse de risc sau de disconfort pentru populația expusă conduce la anularea concluziilor prezentului studiu.

Orice reclamație sau conflict apărut între vecini ca urmare a activității obiectivului analizat va fi responsabilitatea exclusivă a beneficiarului. Prezentul studiu nu are rolul de a înlocui acordul prealabil al




Timișoara, Strada Paris, nr. 2, etaj 4, cam. 401, cod postal 300003,
județ Timiș tel: 0726707113 e-mail: contact@vmedicalimpact.ro, Cod
unic de înregistrare: 42158350, Număr de ordine în registrul comerțului
: J35/ 168/ 2020 Lista (EISEIS) Avizul nr. 6/ 21.04.2023 durata 3 ani



vecinilor și nu îi revine VEST MEDICAL IMPACT SRL responsabilitatea soluționării acestor probleme. Menționăm însă că studiile și referatele de evaluare a impactului asupra sănătății populației sunt un suport pentru autoritățile locale în luarea deciziilor care să asigure îmbunătățirea calității vieții și protejarea sănătății populației.

Coordonator colectiv interdisciplinar
Dr. Muntean Calin



Timișoara, Strada Paris, nr. 2, etaj 4, cam. 401, cod postal 300003,
judet Timiș tel: 0726707113 e-mail: contact@vmedicalimpact.ro, Cod
unic de înregistrare: 42158350, Număr de ordine în registrul comerțului
: J35/ 168/ 2020 **Lista (ESESIS) Avizul nr. 6/ 21.04.2023 durată 3 ani**

